

STRONA TYTUŁOWA

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rozbudowa sieci wodociągowej PE 110 wraz ze zbiornikiem wyrównawczym i pompownią

ADRES, IDENTYFIKATORY DZIAŁEK, NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

obręb 0001 Sucha Besk., jednostka ewid. 121502_1 Sucha Besk., działki nr ewid. 2474/4, 2474/3, 1932, 2471/2, 2470/2, 2469/2, 2468/2, 2468/4, 2468/5, 1928/4, 2465/2, 2351, 2457, 2456, 2455, 2453, 2450, 2426, 2449, 2448, 2446/2, 2445/2, 2445/1, 1935, 500/1, 500/2, 502, 1230/2, 2444/1, 491/3, 491/4, 10407, 491/5, 488, 485/1, 2271/1, 483, 2270/1, 2269/1, 2268/1, 470/1, 444, 1936, 1937, 115, 2258, 2257, 2249, 2073, 2072, 2071, 2070, 436, 2068, 124, 2054, 121, 106, 2040, 2039, 2038, 1943, 1942/1, 24, 97, 2093, 2113, 2061, 2088, 2087, 2128

PROJEKTANT

mgr inż. Marcin Jacyszyn
upr. MAP/0567/PBS/17
Listopad 2022r.

Spis treści

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.....	2
Odpis z protokołu z narady koordynacyjnej nr WG.6630.141.2022 z dn. 04.08.2022r.....	6
uzgodnienie nr WZ.d.673.3.956.99.2022 z dn. 20.10.2022r.....	9
uzgodnienie nr ZK.WOD-KAN.4030.75.2022 z dn. 25.10.2022r.....	10
Decyzja nr KR.ZUZ.5.4210.2.58.2022.IP.....	11
Pismo nr ES.224.2.139.2019.KG z dnia 24.08.2022r.....	15
Uzgodnienie nr RRM.7230.75.2022 z dn. 14.11.2022r.....	16
Pismo nr OS/461/38/2022/AS z dn. 05.12.2022r.....	17
Uzgodnienie nr RRM.7021.2.2022 z dn. 15.12.2022r.....	18

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa sieci wodociągowej PE 110 wraz ze zbiornikiem wyrównawczym i pompownią

obręb 0001 Sucha Besk., jednostka ewid. 121502_1 Sucha Besk., działki nr ewid. 2474/4, 2474/3, 1932, 2471/2, 2470/2, 2469/2, 2468/2, 2468/4, 2468/5, 1928/4, 2465/2, 2351, 2457, 2456, 2455, 2453, 2450, 2426, 2449, 2448, 2446/2, 2445/2, 2445/1, 1935, 500/1, 500/2, 502, 1230/2, 2444/1, 491/3, 491/4, 10407, 491/5, 488, 485/1, 2271/1, 483, 2270/1, 2269/1, 2268/1, 470/1, 444, 1936, 1937, 115, 2258, 2257, 2249, 2073, 2072, 2071, 2070, 436, 2068, 124, 2054, 121, 106, 2040, 2039, 2038, 1943, 1942/1, 24, 97, 2093, 2113, 2061, 2088, 2087, 2128

Inwestor i jego adres:

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

Projektant sporządzający:

mgr inż. Marcin Jacyszyn
upr. MAP/0567/PBS/17
iSan Jacyszyn Marcin, Skawica 707, 34-221 Skawica

Data:

Sucha Beskidzka, Listopad 2022r.

Zakres robót.

Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót objętych całością niniejszego opracowania obejmuje:

- rozbudowę sieci wodociągowej.
- budowę kompaktowej stacji podwyższania ciśnienia,
- dwóch zbiorników wyrównawczych WEHO o pojemności 50m³ każdy wraz z instalacją wodociągową PE100 Ø110x10,0 SDR11 PN16 oraz instalacją spustową.

Wykaz istniejących obiektów

Na terenie objętym zasięgiem inwestycji (plac budowy) występują obiekty infrastruktury technicznej:

- drogi,
- napowietrzne i podziemne sieci energetyczne,
- napowietrzne i podziemne sieci telekomunikacyjne,
- oświetlenie uliczne,
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej.

Elementy zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać:

- plac składowania materiałów,
- sieci energetyczne
- infrastruktura drogowa.

Przewidywane zagrożenia.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala, rodzaje zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia.

1.1. Roboty ziemne

W trakcie robót ziemnych wzdłuż wykopów zagrożenie może powstać w wyniku:

- kolizji pracowników i ludzi z otoczenia ze sprzętem ciężkim – koparkami, samochodami ciężarowymi transportującymi nadmiar urobku, podsypkę i obsypkę piaskową,
- obsunięcia się mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót prowadzonych ręcznie,
- upadków do wykopów pracowników i ludzi z otoczenia placu budowy,
- upadków pracowników w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopów,
- zsunienia się do wykopu sprzętu wykonującego roboty ziemne,
- przerwanie ciągłości lub uszkodzenia izolacji linii energetycznych lub gazowych.

1.2. Roboty montażowe

W trakcie robót montażowych zagrożenie może powstać w wyniku:

- obsunięcia się mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót montażowych;
- wyładunku elementów montowanych rurociągów i armatury,
- cięcia rur,
- zasyпки i zagęszczania gruntu,

1.3. Odbudowa nawierzchni utwardzonych

W trakcie robót drogowych zagrożenie może powstać w wyniku:

- kolizji pracowników i ludzi z otoczenia ze sprzętem ciężkim w trakcie wykonywania robót drogowych i transportu materiałów budowlanych,

- zagęszczania podłoża w sposób mechaniczny,
- obcinania i kształtowania krawężników.

1.4. Próba szczelności.

W trakcie przeprowadzania próby szczelności zagrożenie może powstać w wyniku uderzenia niezabezpieczonego rurociągu w wyniku awarii lub źle zamontowanego złącza rurowego.

1.5. Roboty instalacyjne

W trakcie wykonywania robót instalacyjnych zagrożenie może powstać w wyniku:

- upadku z wysokości,
- niewłaściwego użytkowania elektronarzędzi,
- wyładunku elementów montowanych rurociągów i armatury,
- cięcia rur,
- niewłaściwego użytkowania narzędzie pomocniczych (młotek, przecinak),

Sposoby prowadzenia instruktażu .

Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

Pracowników firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robót należy:

- przeszkolić w zakresie stosowania zasad BHP i ppoż. na poszczególnych stanowiskach w tym zaznajomić z elementami ich dotyczącymi,
- poinformować pracowników o możliwych do wystąpienia zagrożeniach i sposobach ich eliminacji,
- przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- zapoznać pracowników ze statystyką i z rodzajami najczęstszych wypadków charakterystycznych dla wykonywania tego typu robót.
- Przyjęcie do wiadomości tych przepisów musi być przez pracownika potwierdzone pisemnie.
- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje Kierownik budowy.
- Szkolenia powinny odbywać się cyklicznie, a zasady BHP i ppoż. powinny być stale przypomniane przed przystąpieniem do realizacji i w trakcie realizacji.

Środki techniczne i organizacyjne.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Granice terenu budowy należy oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych. Strefy niebezpieczne, w których istnieje możliwość upadku, należy ogrodzić balustradami i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy kontrolne (szczególnie w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kabli energetycznych i gazociągu) celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrębie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawicieli jednostek eksploatujących poszczególne rodzaje uzbrojenia. Przed przystąpieniem do w/w robót kierownik budowy określi bezpieczną odległość w jakiej mogą one być wykonywane od istniejącej sieci i sposób wykonania tych robót.

Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach, należy zabezpieczyć poręczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy - czerwonymi światłami ostrzegawczymi. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,1 m ponad terenem i ustawione w

odległości nie mniej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy przykryć balami.

Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie umocnień wykopów wąskoprzestrzennych i innych robót ziemnych zgodnie zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Nie można dopuścić do wykonywania robót ziemnych i montażowych bez ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi, zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów przed dostępem dzieci.

Teren robót sieciowych prowadzonych przy i w drogach zabezpieczyć zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (organizacja ruchu na czas prowadzenia robót).

Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia.

Należy dopilnować stosowania kasków i odzieży ochronnej oraz sprawdzać stan podręcznego sprzętu (między innymi sprawdzić pod kątem prawidłowego zamocowania wszystkich elementów roboczych i osłon) i sprzętu ciężkiego.

Przed realizacją robót wyznaczyć strefy niebezpiecznej oraz odpowiednio je oznakować

Uwaga: Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas całego cyklu prac budowlanych pracownicy zobowiązani są do stosowania kasków ochronnych, przydzielonej odzieży roboczej, odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzętu ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanej pracy.

Koparki i inne urządzenia ruchowe, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. W trakcie ustalania lokalizacji placów składowych należy przestrzegać zakazu składowania materiałów bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w odległości nie mniejszej niż:

- 3 m – od linii niskiego napięcia,
- 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV
- 10 m – od linii wysokiego napięcia do 30 kV,
- 15 m – od linii wysokiego napięcia pow. 30 kV

W trakcie prac w obrębie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezpośrednio pod nią lokalizować stanowisk pracy, a odległość liczona w poziomie od skrajnych przewodów powinna być nie mniejsza niż określają to granice szerokości stref niebezpiecznych:

- 3 m – dla linii niskiego napięcia nieprzekraczającej 1 kV,
- 5 m – dla linii wysokiego napięcia od 1 kV do 15 kV,
- 10 m – dla linii wysokiego napięcia od 15 kV do 30 kV,
- 15 m – dla linii wysokiego napięcia od 30 kV do 110 kV, • 30 m – dla linii wysokiego napięcia pow. 110 kV

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przestrzegać zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Na terenie budowy powinna być przenośna apteczka.

**ODPIS Z PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR
WG.6630.141.2022 Z DN. 04.08.2022R.**

STAROSTA SUSKI

*ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
tel.: (033)87578836 e-mail: zud@powiatsuski.pl*

WG.6630.217.2022

Sucha Beskidzka, dnia 2022-10-27

**PROTOKÓŁ
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**

*Działając na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990) jak również Zarządzenia nr 38/2014
Starosty Suskiego z dnia 29.07.2014 r. w sprawie narad koordynacyjnych, rozpatrzono wniosek:*

*Wnioskodawca: iSan Marcin Jacyszyn
Skawica 707
34-221 Skawica*

*Inwestor: iSan Marcin Jacyszyn
Skawica 707
34-221 Skawica*

Lokalizacja obiektu: Sucha Beskidzka

Przedmiot narady koordynacyjnej:

*Przedmiotowy wniosek skierowano na naradę koordynacyjną, którą przeprowadzono z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej i zakończono w dniu 2022-10-27*

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony NEGATYWNIE z uwagami wniesionymi przez jej uczestników.

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego	Stanowisko uczestnika
	Referat Dróg Powiatowych Wydział Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg	Katarzyna Grzegorek	Uzgodniono na warunkach podanych w decyzji nr 225/U/2022 z dnia 20.10.2022
	WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W ŻYWCU	Marek Górnik	Powyższa inwestycja była uzgadniana: znak sprawy: KR.5.2.434.39.2021.MG z dnia 25.07.2022 r.
	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej	Sebastian Sobel	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej o nadzór branżowy. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

			<p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:</p> <p>Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.</p> <p>Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:</p> <p>-3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,</p> <p>-10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,</p> <p>-15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,</p> <p>należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:</p> <p>-linii nN - 1m,</p>
	Hypemet Sp. z o.o.	Łukasz Bobek	brak uwag
1	Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej		nie zgłoszono uwag
2	Gmina Sucha Beskidzka - Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej		nie zgłoszono uwag
3	Szewczyk Robert		Negatywnie, w projekcie nie uwzględniono projektu kanalizacji sanitarnej (WG.6630.113.2022)

4	Orange Polska S.A.		nie zgłoszono uwag
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Banderowskiego 16-33-100 Tarnów Oddział w Krakowie Gazownia w Wadowicach		nie zgłoszono uwag

Pouczenie

1. Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesioną projektowaną infrastrukturą techniczną
2. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. W myśl art. 28ba. 1. nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do użytkowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
3. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
4. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przewodniczący narady koordynacyjnej:

mgr inż. Robert Szweczyk

UZGODNIENIE NR WZ.D.673.3.956.99.2022 Z DN. 20.10.2022R.

STAROSTWO POWIATU
SUSKIEGO

Nasz znak: WZ.d.673.3.956.99. 2022

z dnia 20.10.2022

DECYZJA nr 225/U/2022

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1783 t.j.), oraz z art. 104 K.P.A. (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1855 t.j.), oraz zgodnie z upoważnieniem nr 335.2016 z dnia 19.07.2016r Zarządu Powiatu Suskiego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.10.2022 złożonego przez Pana Marcina Jacyszyn, zam. Skawica 707, 34-221 Juszczyń działającego w Imieniu Gminy Sucha Beskidzka reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Pana Stanisława Lichosyta.

zezwała się Inwestorowi
Gminie Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr.1711K ul. H.J. Tarnowskiego –ul. Batalionów Chłopskich- ul. Bładzonka (działka nr ewid. 1932, 2474/3, 2470/2, 2469/2, 2468/4) w miejscowości Sucha Beskidzka, ul. Bładzonka inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej PE 110.

1. Zobowiązuje się Wykonawcę/inwestora przed przystąpieniem do robót do uzyskania zezwolenia Zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia na umieszczenie w/w sieci wodociągowej w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt. ustawy.

2. Ustala się lokalizację sieci w pasie drogowym:

- trasa przebiegu sieci wodociągowej - wg. załączonego projektu zagospodarowania.
- przedmiotowe prace wykonać metodą przewiertu sterowanego, głębokość posadowienia sieci wodociągowej min. 1,50 m licząc od rzędnej niwelety ist. terenu wg. załączonego profilu.
- komory przewiertowe w poboczu drogi bez naruszenia jezdni,
- w przypadku naruszenia ist. elementów drogi tj. pobocza, rowu, pasa zieleni należy wykonać ich odbudowę.
- zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy o drogach publicznych jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzenia o którym mowa w art. 39 ust.3 w/w ustawy koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel;
- zarządca drogi nie bierze odpowiedzialności za szkody (uszkodzenia urządzeń) wynikłe podczas bieżącego utrzymania dróg;
- w przypadku zajęcia pasa drogowego należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych prac;
- trasa projektowanej sieci winna być wytyczona i zinventaryzowana przez uprawnionego geodetę, a dane wynikłe z pomiarów na bieżąco wprowadzane do państwowego zasobu geodezyjnego,
- w przypadku naruszenia ist. elementów drogi tj. pobocza, rowu, pasa zieleni należy wykonać ich odbudowę.
- w przypadku przebiegu sieci przez nieruchomości prywatne (działki, budynki) uzyskać zgodę ich właścicieli;- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub naprawy
- za wszelkie szkody osób trzecich lub ewentualne wypadki podczas prowadzenia robót odpowiada karnie i finansowo Inwestor z Wykonawcą.
- okres gwarancji na przedmiotowe prace wynosi 36 miesięcy od dnia wykonania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt.4 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie lub umieszczanie urządzeń obcych, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyjątek stanowi zapis ust 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizacja w pasie drogowym urządzeń obcych może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczenia w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków. Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, niezbędne jest wystąpienie Wykonawcy i Inwestora z wnioskiem o wydanie przez Zarząd drogi decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłaty. Przedmiotowa decyzja wydana jest na okres 3 lat od dnia wydania.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Zarządu Powiatu Suskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Zgodnie z dyspozycją 6.4 ust.1 pkt.3a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. nr 187 poz.1330 z dnia 2007) informuje się że dokonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu niniejszej decyzji zostało zwolnione z obowiązku opłaty skarbowej na mocy Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635 z 8.12.2006) art. 4 załącznik tabela część III pozycja 44 pkt.2.

KG/IG

Otrzymują:

1. Pełnomocnik
Pan Marcin Jacyszyn
Skawica 707, 34-221 Skawica
2. A/a

Z up. Zarządu Powiatu Suskiego

mgr Igor Głuc
Naczelnik Wydziału Zastępów Publicznych,
Rajonu Dróg

UZGODNIENIE NR ZK.WOD-KAN.4030.75.2022 Z DN. 25.10.2022R.



ZAKŁAD KOMUNALNY w Suchej Beskidzkiej

ul. Wadowicka 4 ; 34-200 Sucha Beskidzka
NIP 552-010-15-08 REGON 070528650
Nr rejestrowy BDO 000009973
KONTO Pekao S.A 79124048781111000047118944
e-mail administracja@zk-suchab.pl
www.zk-suchab.pl

Sucha Beskidzka, dnia 25.10.2022r.

Dyrektor Sekretariat

☎ (33) 874 20 79
(33) 874 20 46

FAX ☎ (33) 874 47 90

➤ Usługi Komunalne:

☎ (33) 874 25 60

➤ Oczyszczalnia Ścieków

☎ (33) 874 15 56

➤ SUW-ul. Za Wodą 37

☎ (33) 874 58 10

☎ FAX (33) 874 58 10

POLECAMY

USŁUGI:

- ❖ zaopatrzenie ludności i przemysłu w wodę
- ❖ odprowadzenie ścieków
- ❖ oczyszczanie ścieków
- ❖ wywóz nieczystości: stałych
- ❖ roboty drogowe
- ❖ oczyszczanie letnie i zimowe miasta
- ❖ wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- ❖ wykonywanie badań laboratoryjnych wody i ścieków
- ❖ czyszczenie kanalizacji sanitarnej
- ❖ usługi transportowo – sprzętowe

**ZAPRASZAMY
DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG**

Nasz znak: ZK.WOD-KAN.4030.75.2022

Wnioskodawca

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
pełnomocnik/korespondencja
Marcin Jacyszyn
Skawica 707
34-221 Skawica

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej w odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2022r., data wpływu 17.10.2022r. informuje, że uzgadnia bez uwag projektowaną rozbudowę sieci wodociągowej PE 100, średnicy Ø110x10,0 i wytrzymałości na ciśnienie PN16 (1,6MPa) przy ul. Błędzonka na działkach o nr ewidencyjnych 2474/4, 2474/3, 1932, 2471/2, 2470/2, 2469/2, 2468/2, 2468/4, 2468/5, 1928/4, 2465/2, 2351, 2457, 2456, 2455, 2453, 2450, 2426, 2449, 2448, 2446/2, 2445/2, 2445/1, 1935, 500/1, 500/2, 502, 1230/2, 2444/1, 491/3, 491/4, 10407, 491/5, 488, 485/1, 2271/1, 483, 2270/1, 2269/1, 2268/1, 470/1, 444, 1936, 1937, 115, 2258, 2257, 2249, 2073, 2072, 2071, 2070, 436, 2068, 124, 2054, 121, 106, 2040, 2039, 2038, 1943, 1924/1, 24, 97, 2093, 2113, 2061, 2088, 2087 (obręb 0001 Sucha Besk., jednostka ewid. 121502_1 Sucha Besk.)

Załącznik graficzny nr 1 do niniejszego pisma.

Przedkładając niniejsze uzgodnienie do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej na naradę koordynacyjną ZUDP należy podać i posługiwać się znakiem nadanym przez Zakład.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Sztępczak

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a.



Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Żywcu

Żywiec, dnia 19 października 2022 r.

KR.ZUZ.5.4210.2.58.2022.IP

DECYZJA

Na podstawie art. 49 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 dalej jako „k.p.a.”), art. 17 ust. 1 pkt 3 ppkt b, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm., dalej jako „Prawo wodne”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.07.2022 r., **Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka**, działającej poprzez pełnomocnika Pana Marcina Jacyszyna w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące sieci wodociągowej w rurze PE DN110 pod dnem potoku Bładzonka w km 2 + 425 oraz km 2 + 665, pod przepustem betonowym na cieku „Bez Nazwy” w km 0 + 020 oraz w km 0 + 040, w obrębie działek o nr ewidencyjnych 1928/4, 1937, 444 obręb 0001 Sucha Beskidzka, w m. Sucha Beskidzka, powiat suski,

orzekam

- I. Udzielam **Gminie Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka**, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące sieci wodociągowej w rurze PE DN110:
1. pod dnem Potoku Bładzonka w km 2+425 w obrębie działki o nr ewidencyjnym 1928/4, obręb 0001 Sucha Beskidzka:
 - współrzędne przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL- ETRF2000 (strefa 7):
 - początek: X =5514327.50; Y=7396492.50
 - koniec: X =5514329.20; Y= 7396487.00
 - rzędna dna potoku Bładzonka w miejscu przekroczenia: 394,0 m n.p.m.;
 - max. rzędna posadowienia góry rury osłonowej w miejscu przekroczenia: 392,5 m n.p.m.;
 - min. odległość od górnej krawędzi rury osłonowej do dna potoku: 1,5 m;
 - długości przewiertu: 4,75 m.
 2. pod dnem Potoku Bładzonka, w km 2+665 w obrębie działki o nr ewidencyjnym 1928/4, obręb 0001 Sucha Beskidzka:
 - współrzędne przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL- ETRF2000 (strefa 7):
 - początek: X = 5514420.90; Y=7396300.70
 - koniec: X =5514325.00; Y= 77396298.00.
 - rzędna dna potoku Bładzonka w miejscu przekroczenia: 403,6 m n.p.m.;

- max. rzędna posadowienia góry rury osłonowej w miejscu przekroczenia: 402,1 m n.p.m.;
 - min. odległość od górnej krawędzi rury osłonowej do dna potoku: 1,5 m;
 - długości przewiertu: 5,75 m.
3. pod przepustem betonowym na cieku „Bez Nazwy” w km 0+020 w obrębie działki o nr ewidencyjnym 1937, obręb 0001 Sucha Beskidzka:
- współrzędne przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL- ETRF2000 (strefa 7):
 - początek: X = 5514412.30; Y=7395758.60
 - koniec: X =5514412.00; Y= 7395757.50.
 - rzędna dna przepustu w miejscu przekroczenia: 431,3 m n.p.m.;
 - max. rzędna posadowienia góry rury osłonowej w miejscu przekroczenia: 430,3 m n.p.m.;
 - min. odległość od górnej krawędzi rury osłonowej do dna przepustu: 1,0 m;
 - długości przewiertu: 1,0 m.
4. pod przepustem betonowym na cieku „Bez Nazwy”, w km 0+040 w obrębie działki o nr ewidencyjnym 444, obręb 0001 Sucha Beskidzka:
- współrzędne przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL- ETRF2000 (strefa 7):
 - początek: X =5514430.60 ; Y=7395833.90
 - koniec: X = 7395833.90; Y=7395823.50.
 - rzędna dna przepustu w miejscu przekroczenia: 426,9 m n.p.m.;
 - max. rzędna posadowienia góry rury osłonowej w miejscu przekroczenia: 425,9 m n.p.m.;
 - min. odległość od górnej krawędzi rury osłonowej do dna przepustu: 1,0 m;
 - długości przewiertu: 1,1m;

Rzędne podane w układzie PL-KRON86-NH Kronsztad 86.

Warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki Uprawnionej w związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym:

1. Należy powiadomić Nadzór Wodny w Suchoj Beskidzkiej z 14-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze przystąpienia do robót.
2. Uporządkować i przywrócić teren do stanu pierwotnego po zakończeniu robót związanych z planowaną inwestycją.
3. W przypadku zaprzestania eksploatacji sieci wodociągowej należy podjąć stosowne działania mające na celu jej zabezpieczenie oraz likwidację.
4. W przypadku rozmycia dna potoków i odsłonięcia sieci w miejscu przewiertu, zobowiązuje się Inwestora do niezwłocznego zabezpieczenia sieci przed uszkodzeniem. Wszystkie prace w korycie należy wcześniej uzgodnić z Nadzorem Wodnym w Suchoj Beskidzkiej.

- III. Pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli uprawniony nie rozpocznie wykonywania prac wymienionych w pkt. I niniejszej decyzji, w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stanie się ostateczne.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie reguluje obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz.U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zm.).
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Żywcu w dniu 29.07.2022 r., wpłynął wniosek **Gminy Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19 34-200 Sucha Beskidzka**, działającej poprzez pełnomocnika Pana Marcina Jacyszyna w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące sieci wodociągowej w rurze PE DN110 pod dnem potoku Błądzonka w km 2 + 425 oraz km 2 + 665, pod przepustem betonowym na cieku „Bez Nazwy” w km 0 + 020 w km 0 + 040, w obrębie działek o nr ewidencyjnych 1928/4, 1937, 444 obręb 0001 Sucha Beskidzka, w m. Sucha Beskidzka, powiat suski.

Do wniosku zgodnie z wymogami określonymi w art. 407 ust.2 *Prawa wodnego*, dołączono:

1. operat wodnoprawny opracowany w czerwcu 2022 r. przez Pana Marcina Jacyszyna;
2. opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych;
3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sucha Beskidzka;
4. dowód wniesienia opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego;
5. wypis z rejestru gruntów.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, zgodnie z treścią art. 61 k.p.a., pismem z dnia 5.10.2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu zawiadomił Wnioskodawcę o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz możliwości złożenia wniosków i uwag w sprawie. Informację o wszczęciu postępowania, w myśl art. 400 ust. 7 w związku z art. 401 ust. 4 *Prawa wodnego*, podano również do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Urzędu Gminy w Suchej Beskidzkiej oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń PGW WP Zarząd Zlewni w Żywcu i Urzędu Gminy w Suchej Beskidzkiej. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

W myśl art. 389 pkt 9 *Prawa wodnego* pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. Zatem, zgodnie z art. 388 ust.1 pkt 1 *Prawa wodnego*, zamierzona inwestycja wymagała uzyskania zgody wodnoprawnej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Inwestycja obejmuje budowę wodociągu PE DN 110 mm w obrębie działek o nr ewidencyjnych 1928/4, 1937, 444 obręb 0001 Sucha Beskidzka, w m. Sucha Beskidzka, powiat suski. Przejście pod dnem potoku Błądzonka wykonane zostanie metodą przewiertu sterowanego na głębokości 1,5 m

poniżej dna potoku przewiertem sterowanym, przejścia pod przepustami betonowymi wykonane zostaną na głębokości 1,0 m metodą przewiertu sterowanego.

Z przedłożonych materiałów wynika, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie narusza ustaleń „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911). Inwestycja realizowana będzie na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW200012213469 Stryszawka. Jest to naturalna JCWP o stanie dobrym. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Teren objęty niniejszą decyzją zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWDd 159 o kodzie europejskim PLGW 2000159, która posiada dobrą ocenę stanu ilościowego i dobrą ocenę stanu chemicznego, niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Z przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie zmieni hydromorfologicznych elementów jakości wód oraz dotychczasowych form użytkowania. Ponadto pozostanie bez wpływu na jakość i ilość wód podziemnych.

Po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów dokumentacji i informacji, nie stwierdzono przeszkód do udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego i dlatego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia do Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna prawomocna.

z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Żywcu
Małgorzata Stwór

Otrzymują:

1. Gmina Sucha Beskidzka, działająca poprzez pełnomocnika Pana Marcina Jacyszyna z siedzibą pod adresem Skawica 70, 34-221 Skawica;
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 1928/4, 1937, 444 (ePUAP);
3. ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Suchej Beskidzkiej;
2. Zespół Systemu Informatycznego Gospodarowania Wodami ZZ w Żywcu – w miejscu.

Decyzja stała się ostateczna w dniu

05-11-2022

KIEROWNIK
Działu Zgód Wodnoprawnych
Piontek Małgorzata
Małgorzata Piontek

Zgodnie z art.398 Prawa wodnego za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 237,87 zł. (słownie złotych: dwieście trzydzieści siedem złote 87/100 groszy.)

(00)159007734538443371



Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec

tel.: +48 (12) 62 84 133 | fax: +48 (12) 62 84 175 | e-mail: zz-zywiec@wody.gov.pl



Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Katowice, dnia 24.08.2022 r.

Zn. spr.: ES.224.2.139.2019.KG

Marcin Jacyszyn
34-221 Skawica 707

W nawiązaniu do Pana pisma nr ABI22pisls0 z dnia 12.08.2022 r., otrzymanego w dniu 22.08.2022 r., w sprawie możliwości realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na gruncie leśnym na działce ew. nr 2446/2 w Suchej Beskidzkiej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, potwierdza, że informacje zawarte w piśmie nr ES.224.2.139.2019 z dnia 02.12.2019 r. pozostają nadal aktualne, a co za tym idzie realizacja inwestycji na gruntach leśnych **bez wyłączenia gruntów leśnych z produkcji jest możliwa w przypadku jej realizacji w postaci podziemnej inwestycji liniowej, przy spełnieniu łącznie poniższych warunków:**

- łączna szerokość trwale zajętego pasa gruntów nie przekracza 2m wraz z istniejącymi w tym pasie mediami,
- grunt nie będzie zabudowany w głąb lub na powierzchni w sposób uniemożliwiający wegetację roślin,
- inwestycja nie wymaga wycinki drzew, naruszenia systemów korzeniowych i nie utrudnia prowadzenia gospodarki leśnej lub jest realizowana przy zastosowaniu metody przewiertu sterowanego na głębokości poniżej poziomu systemu korzeniowego drzew,
- wyłączenia nie wymagają odrębne przepisy prawa.

Jednocześnie informuje się, że **powyższe zasady mają charakter uniwersalny** i znajdują zastosowanie w przypadku realizacji wszystkich inwestycji podziemnych.

Jeżeli przedmiotowa inwestycja z różnych względów nie może być realizowana z zachowaniem powyższych warunków, **niezbędne będzie uzyskanie decyzji zezwalającej na wyłączenie przedmiotowych gruntów leśnych z produkcji** dla jej realizacji /art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326/.

Pełny wykaz dokumentów niezbędnych do ewentualnego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, znajduje się na stronie internetowej tut. Dyrekcji, pod adresem <http://www.katowice.lasy.gov.pl/stan-posiadania>.

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Jurand Irlík

UZGODNIENIE NR RRM.7230.75.2022 Z DN. 14.11.2022R.

BURMISTRZ MIASTA
Sucha Beskidzka

Pan Jacyszyn Marcin
Pełnomocnik Inwestora
Skawica 707, 34-221 Skawica
Inwestor :
Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

Nasz znak: RRM.7230.75.2022

Data : 14 listopada 2022 r.

Dotyczy : rozbudowy sieci wodociągowej PE 110.

Odpowiadając na pismo z dnia 14 października 2022 r. w sprawie jw. informuję, że wyrażam zgodę na zajęcie dróg wewnętrznych – (działek ewid.nr 2471/2, 2351, 2426, 2445/1, 1935, 500/1, 2444/1, 491/3, 491/5, 485/1, 2271/1, 2270/1, 2269/1, 2268/1, 470/1, 1936, 115, 121, 1943, 1942/1, 24, 97, 2093, 2088) w celu wykonania sieci wodociągowej ul. Błazonka w Suchej Beskidzkiej zgodnie z załączonym szkicem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Ustala się następujące warunki realizacji inwestycji:

1. Prace związane z wykonaniem sieci wodociągowej w drogach o nawierzchni asfaltowej wykonać przewiertem w rurze osłonowej, natomiast w drogach o nawierzchni gruntowej wykonać metodą wykopową.
2. Miejsce robót zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu szkód mogących zaistnieć na tym terenie w związku z prowadzonymi robotami.
4. Teren po przeprowadzonych robotach należy niezwłocznie doprowadzić do stanu pierwotnego.
5. Po zakończeniu prac, powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Referatu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, I piętro, pokój nr 32, telefon (33) 874-95-43, e-mail: inwestycje@sucha-beskidzka.pl
6. Za wszelkie szkody, ewentualne wypadki tak podczas robót jak i w czasie późniejszym, a wynikłe z przyczyny złego wykonawstwa odpowiada karnie i finansowo Inwestor.
7. W trakcie wykonywania prac należy zwrócić uwagę na drogowe urządzenia techniczne zlokalizowane w pasie drogowym.

Niniejsza zgoda stanowi jedynie element procesu przygotowania inwestycji i nie zwalnia Inwestora od uzyskania innych czynności wynikających z przepisów prawa.

Otrzymują :
1. Adresat + zał
2. a/a

Z up. Burmistrza Miasta

mgr inż. Rafał Adamec
Kierownik
Referatu Rozwoju Miasta



ZESPÓŁ PARKÓW
KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Instytucja Województwa Małopolskiego



OS/461/38/2022/AS

Wola Krogulecka, 5 grudnia 2022 r.

Sz. P. Marcin Jacyszyn

Skawica 707

34-221 Skawica

dotyczy:

gmina: Sucha Beskidzka

miejsowość: Sucha Beskidzka

lokalizacja: obręb 0001 Sucha Beskidzka, dz. nr 2474/4, 2474/3, 1932, 2471/2, 2470/2, 2469/2, 2468/2, 2468/4, 2468/5, 1928/4, 2465/2, 2351, 2457, 2456, 2455, 2453, 2450, 2426, 2449, 2448, 2446/2, 2445/2, 2445/1, 1935, 500/1, 500/2, 502, 1230/2, 2444/1, 491/3, 491/4, 10407, 491/5, 488, 485/1, 2271/1, 483, 2270/1, 2269/1, 2268/1, 470/1, 444, 1936, 1937, 115, 2258, 2257, 2249, 2073, 2072, 2071, 2070, 436, 2068, 124, 2054, 121, 106, 2040, 2039, 2038, 1943, 1924/1, 24, 97, 2093, 2113, 2061, 2088, 2087, 2128

inwestor: Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka

Na podstawie Uchwały Nr LIII/808/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego – część położona w województwie małopolskim (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2018.6745) oraz Uchwały Nr XLVIII/797/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, w odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania opinii dla lokalizacji planowanej inwestycji pn.: „**Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE DN 110 oraz budowa urządzeń związanych z siecią wodociagową – zbiornik wyrównawczy o łącznej pojemności 110 m³ i kompaktowa stacja podwyższania ciśnienia**” na dz. nr 2474/4, 2474/3, 1932, 2471/2, 2470/2, 2469/2, 2468/2, 2468/4, 2468/5, 1928/4, 2465/2, 2351, 2457, 2456, 2455, 2453, 2450, 2426, 2449, 2448, 2446/2, 2445/2, 2445/1, 1935, 500/1, 500/2, 502, 1230/2, 2444/1, 491/3, 491/4, 10407, 491/5, 488, 485/1, 2271/1, 483, 2270/1, 2269/1, 2268/1, 470/1, 444, 1936, 1937, 115, 2258, 2257, 2249, 2073, 2072, 2071, 2070, 436, 2068, 124, 2054, 121, 106, 2040, 2039, 2038, 1943, 1924/1, 24, 97, 2093, 2113, 2061, 2088, 2087, 2128 przy ul. Błędzonka i ul. Lipowej w Suchej Beskidzkiej, po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, stwierdza się co następuje:

1. Przedmiotowa lokalizacja znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.
2. Inwestycja nie koliduje z celami ochrony, dla których został powołany Park Krajobrazowy Beskidu Małego.
3. Projekt opiniuje się pozytywnie.

Przedmiotowe stanowisko nie zwalnia od obowiązku uzyskania opinii i uzgodnień wymaganych prawem.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego

mgr inż. Marek Kroczek
Zastępca Dyrektora

www.zpkwm.pl

UZGODNIENIE NR RRM.7021.2.2022 Z DN. 15.12.2022R.

Pan

Marcin Jacyszyn
Skawica 707
34-221 Skawica

BURMISTRZ MIASTA
Sucha Beskidzka

Nasz znak: RRM. 7021.2.2022
Data: 15 grudnia 2022 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.12.2022r. opiniuję pozytywnie rozwiązanie projektowanej sieci wodociągowej w stosunku do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (uzgodnienie WG.6630.113.2022). Zgodnie z przedstawionymi informacjami przez projektanta projektowana sieć wodociągowa uwzględniała projektowaną kanalizację i pomimo iż dochodzi do ich przecięcia w terenie zachowano separację pionową i każda z sieci może funkcjonować niezależnie. Dlatego też nie dochodzi do konieczności zmiany trasy sieci wodociągowej, a uzgodnienie ZUD w pozostałym zakresie (pozostali użytkownicy sieci) jest pozytywne/neutralne.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż. Andrzej Adamczak
Kierownik
Zarządu Miasta